



Informe sobre la caiguda del subministrament elèctric al Nucli Antic de Matadepera, que el va deixar sense electricitat des del vespre del dia 24 fins a migdia del 25, quasi.

El passat 24 de desembre, prop de les 20:00 h, el transformador elèctric de Baixa Tensió (BT) que hi ha al carrer d'Antoni Genescà va interrompre el seu funcionament. El fet va deixar sense electricitat bona part del Nucli Antic del poble, amb les consegüents perturbacions i pèrdues econòmiques per als habitants i establiments de la zona, en un moment tant significat: la vigília i el matí de Nadal.

Tot i les especials circumstàncies –un moment de festivitats familiars i vacances nadalenques- l'Alcalde i el Regidor d'Obres i Serveis van posar-se immediatament en contacte amb la persona d'«Endesa Distribuidora Eléctrica SL» que té la responsabilitat del manteniment de la xarxa elèctrica a la zona. Per ser en dates extraordinàries, la companyia, en previsió d'una durada excessiva per a mantenir sense electricitat als seus abonats, va intentar suplir la caiguda del subministrament amb el lloguer d'un equip generador que produís l'electricitat necessària fins a la restauració de la normalitat en el servei. Però el generador no va arribar.

Davant aquesta manca de solució provisional i atenent a les contínues pressions efectuades pel Regidor en nom de l'Ajuntament de Matadepera, que en va fer el seguiment fins a les quatre de la matinada, quan la reparació va quedar encarrilada, Endesa va desplaçar el seu propi personal, el qual va obrir i desmuntar el transformador afectat, a fi de substituir-lo. El subministrament elèctric es va reprendre el dia següent –dia de Nadal- a les 11:35 h del matí, quasi setze hores més tard de produir-se l'avaria.

Pel què ha pogut saber aquest Ajuntament, la caiguda del servei la va produir per una sobrecàrrega en una de les fases, la qual va activar el mecanisme de protecció de l'aparell i la corresponent interrupció del flux elèctric. La incidència, per si mateixa, només hauria hagut de durar uns vint minuts, si hagués estat operativa la xarxa que comunica els diversos transformadors de BT que hi ha al poble.

Un cop resolt l'incident, l'Ajuntament va demanar a l'empresa que presentés un informe sobre la incidència i hi expressés les mesures que ha pres per evitar la repetició d'un fet com el que es tracta. Endesa va lliurar la resposta uns dies després.

En relació a la manca d'un grup generador per suplir la caiguda de la xarxa, Endesa hi diu textualment:

«Després de varies gestions per part de les diferents empreses de Grups (electrògens), ens comuniquen totes elles que no els hi és possible donar aquest servei en aquest moment...».



En relació al futur, i com se'n pot col·legir de la lectura de la dita resposta, Endesa està procedint ara a la connexió en xarxa dels transformadors que té a Matadepera, a fi que en cas d'una altra caiguda d'algun d'ells, la resta absorbeixin la demanda d'energia de la zona, mentre no estigui reparat l'element avariament. Concretament, la companyia respon, també textualment:

«Per altra banda volem destacar, tal com us varem comunicar, que tant les actuacions realitzades de forma urgent com les que encara s'estan executant, i que detallem tot seguit, suposen una millora important en la xarxa de baixa tensió existent a la zona.

- *Nova connexió BT al c/ Sant Llorenç front al n 4-6.*
- *2 noves sortides BT del Centre Transformador 100028 ubicat al c/ Jaume I a la xarxa existent.*
- *Nova connexió BT al c/ Sant Joan a l'alçada del c/ Narcís Monturiol.*
- *Nova sortida BT al Centre Transformador 57346 ubicat al c/ Sant Llorenç a la xarxa existent.*

Treballs, que encara estan en execució i que compten amb la col·laboració de l'Ajuntament, fet que agraïm. Amb aquests treballs s'efectua la interconnexió entre els diferents Centres Transformadors de la zona, algun d'ells de recent instal·lació, interconnexió que optimitza la xarxa de baixa tensió i en cas d'avaria permetrà disminuir el temps en l'afectació dels subministrament als clients.»

Cal creure, per tant, que si es produís alguna altra sobrecàrrega en el futur, la suspensió del subministrament seria curta.

Per altra part, afegirem que l'Ajuntament dóna suport, en la mesura de les seves atribucions, a les legítimes accions de reclamació per danys i perjudicis contra el proveïdor del subministrament que corresponguin als consumidors perjudicats.

Matadepera, 2 / febrer / 2010.